



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа
Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ГУ МЧС России по Свердловской области адрес: Свердловская область
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
г. Камышлов ул. Строителей, 7 тел. (34375) 93-6-81
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5 / 1 / 1 от 30.01.2019г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору (лицу его замещающему) Муниципального бюджетного образовательного учреждения Пышминского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Ракульцева Алексея Александровича № 5 от 10.01.2019 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 18.01.2019 года до 12 часов 00 минут 18.01.2019 года, (2 час); с 10 часов 00 минут 25.01.2019 года до 12 часов 00 минут 25.01.2019 года, (2 час), с 10 часов 00 минут 30.01.2019 года до 10 часов 30 минут 30.01.2019 года, (0,5 час).

Проведена **плановая, выездная проверка** Главным государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – начальником ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Ракульцевым Алексеем Александровичем

проведен осмотр объектов защиты, анализ документов,

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Пышминского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский ПГО, п. Первомайский ул. Ленина, 1в.

совместно с директором Карелиной Н.Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты выполнить исполнительскую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	08.07.2019	

2	На объекте защиты произвести расчет складских помещений (кухни, библиотеки, лаборантская каб. №5, кабинет технологии(мастерская), категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	08.07.2019	
3	На объекте защиты выполнить проектную документацию на системы и установки противопожарной защиты объекта, а также автоматическая установка пожарной сигнализации не соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности.	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	08.07.2019	
4	На объекте защиты выполнить аварийное освещение.	п. 43 Постановления правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	08.07.2019	
5	На объекте защиты провести проверку огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта ее состояния 1 раз в год.	п. 21 Постановления правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	08.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору
Камышловского ГО Камышловского МР,
Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
подполковник внутренней службы
Ракульцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» января 2019 г.



(Handwritten signature)
(Подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

«30» января 2019 г.

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)
Климов С.Н.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495)449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 478519357309756050099488516109733769846488198465

Владелец Карелина Наталья Яковлевна

Действителен с 13.09.2022 по 13.09.2023